

福建石化集团福海创公司 FJPEC-FHC-JS-T-001-2022/04	原辅料质量规范（第3次修订）				福建石化集团专有 生效日期：2022年5月1日
	风险评估	高	中	低	

次氯酸钠

执行标准：GB/T 19106-2013 次氯酸钠溶液（型号 A 规格 II 项）

说明：1、次氯酸钠采购指标。用于水气团队（PX/PTA 杀菌剂）。

2、PX 厂验收时检测有效氯项。PTA 厂验收时检测外观、有效氯项和游离碱项。

分析项目	质量指标	试验方法
外观	浅黄色液体	目测
有效氯（以 Cl 计）w/% $\geq$	10.0	GB/T 19106
游离碱（以 NaOH 计）w/%	0.1~1.0	GB/T 19106
▲铁（Fe）w/% $\leq$	0.005	GB/T 19106
▲重金属（以 Pb 计）w/% $\leq$	0.001	GB/T 19106
▲砷（As）w/% $\leq$	0.0001	GB/T 19106